

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ **РОСС RU.C313.H13235**

Срок действия с **20.06.2011** по **19.06.2013**

№ **0501425**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **РОСС RU.0001.11C313**

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ «Сертификация Банковского оборудования – сервис» (АНО «СБО-сервис»)
127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, корп. 1, тел./факс 977-37-65, 518-70-25.

ПРОДУКЦИЯ

*Жалюзи – рольставни из профилей алюминиевых
роликовой прокатки пенонаполненный RH 45, RH 58, RH 77
ТУ 9693-002-86671873-2011
Серийный выпуск*

код ОК 005 (ОКП):

96 9315

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р.52502-2005, ТУ 9693-002-86671873-2011

*Классы устойчивости к взлому в соответствии
с приложением №0191106*

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**ООО «ДОРХАН – перегрузочные системы», ИНН 5032190473, ОКП 86671873
143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120**

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

**ООО «ДОРХАН – перегрузочные системы», ИНН 5032190473, ОКП 86671873
143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая, д. 120**

НА ОСНОВАНИИ

Протокола № ИЛ – 045 С/11 от 14.06.2011 г. ИЛ «СБО – сервис» РОСС RU.0001.21C326.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации 3

Инспекционный контроль – 1 раз в год



Руководитель органа

Эксперт

(Signature)
подпись

(Signature)
подпись

Б. А. Грибков

инициалы, фамилия

В. Д. Новикова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



№ 0191106

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.C313.H13235

20.06.2011

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
 действие сертификата соответствия**

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

1. 96 9315

*Жалюзи – рольставни из профи-
 лей алюминиевых роликовой
 прокатки пенонаполненный
 RH 45, RH 58, RH 77*

ТУ 9693-002-86671873-2011

*При накладном и встроенном
 монтаже соответствуют
 классу устойчивости
 к взлому P2*

*При наружном и внутреннем
 монтаже соответствуют клас-
 сам устойчивости к взлому: P1
 – при воздействии статических
 и ударных нагрузок, P2 - при ис-
 пользовании инструмента.*



Руководитель органа

[Handwritten signature]
 подпись

Б. А. Грибков фамилия

Эксперт

В. Д. Носикова инициалы, фамилия